

# 2017年度夏版L2-Tech認証製品

## 間接気化式冷却器「メガクール」

標準仕様

クラス (kW)	型番	冷房能力 (kW)	成績係数 COP
14.0kW以下	MC-400-S	14.0	34.4
14.0kW超16.0kW以下	MC-500-S	16.0	34.5
16.0kW超22.4kW以下	MC-600-S	22.4	34.8
22.4kW超28.0kW以下	MC-700-S	28.0	34.9
28.0kW超33.5kW以下	MC-800-S	33.5	34.9
33.5kW超40.0kW以下	MC-1000-S	40.0	35.0
40.0kW超60.0kW以下	MC-1500-S	60.0	35.2
60.0kW超80.0kW以下	MC-2000-S	80.0	35.0
80.0kW超100.0kW以下	MC-2500-S	100.0	35.1
100.0kW超120.0kW以上	MC-3000-S	120.0	35.2

注1) 上記の試験はJIS B8615-2:2015条件にて運転したものです

注2) 冷却能力はJRA466:2014記載の直接法の熱量計法にて算出された値です



**L2-Tech**  
2017 summer

<http://www.env.go.jp/press/104642-print.html>

