

顕熱交換ローター付デシカント空調システム（ヒートポンプ熱源）

| クラス (風量) | 型番 | 風量 (m ³ /h) | 除湿量 (kg/h) | 消費電力 (kW) | 指標 (kg/h) / (kW) |
|--|------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 4,000m ³ /h以下 | DC2-40EHP | 3,500 | 32.3 | 3.8 | 8.5 |
| 4,000m ³ /h超 6,000m ³ /h以下 | DC2-60EHP | 6,000 | 49.5 | 5 | 9.9 |
| 6,000m ³ /h超 7,500m ³ /h以下 | DC2-75EHP | 7,500 | 59.0 | 6.2 | 9.5 |
| 7,500m ³ /h超 9,000m ³ /h以下 | DC2-90EHP | 9,000 | 73.4 | 7.1 | 10.3 |
| 9,000m ³ /h超 10,500m ³ /h以下 | DC2-105EHP | 10,500 | 82.8 | 8.3 | 10.0 |
| 10,500m ³ /h超 | DC2-120EHP | 12,000 | 90.3 | 9.7 | 9.3 |

注) 上記の試験はJIS B8638 : 2020に準じ運転したものです

