

顕熱交換ローター付デシカント空調システム（未利用熱・再熱利用型）

クラス (風量)	型番	風量 (m ³ /h)	除湿量 (kg/h)	消費電力 (kW)	指標 (kg/h) / (kW)
3,500m ³ /h以下	DC2-35H	3,500	31.4	1.2	26.2
3,500m ³ /h超 6,000m ³ /h以下	DC2-60H	6,000	57.3	1.9	30.2
6,000m ³ /h超 7,500m ³ /h以下	DC2-75H	7,500	67.0	2.6	25.8
7,500m ³ /h超 9,000m ³ /h以下	DC2-90H	9,000	85.1	2.9	29.3
9,000m ³ /h超 12,000m ³ /h以下	DC2-120H	12,000	105.7	4.4	24.0
12,000m ³ /h超	DC2-140H	14,000	136.1	4.2	32.4

注) 上記の試験はJIS B8638：2020に準じ運転したものです

